

令和4年度千歳市一般廃棄物最終処分場水質検査記録

排水処理場放流水質測定結果

採水場所	項目	単位	採水月日（6回/年）					
			4月21日	6月1日	8月4日	10月12日	12月21日	2月9日
第3排水処理場 放流水槽	PH		7.7	7.7	7.7	7.5	8.1	7.5
	BOD	mg/l	1.4	0.6	1.8	2.0	8.0	3.5
	浮遊物質	mg/l	2	3	3	4	3	5

※放流水は公共下水道へ放流