

質疑回答書

工事名	(6)東千歳送水ポンプ場外1機械設備更新工事	
	質疑事項	回答事項
① 不断水インサートバルブ設置及びエアバック式止水装置の施工について。 施工時期、時間帯について、例えば、9月以降や夜間作業とするなどの制限はありますか。		① 不断水バルブ及び止水装置は、施設を断水して機械設備配管を既設から新設へ切り替えるために設置するものであります。このため、東千歳送水ポンプ場(不断水バルブ)は切り替え時期までに施工する必要があり、黒沢増圧ポンプ場(止水装置)は切り替え時期にあわせて施工することを想定しています。 切替時期(日時)については、受注者との協議により決定します。