

質疑応答書

業務名	千歳市市有施設太陽光発電設備導入事業	
質疑事項	回答事項	
<p>①天候不良等による発電量の減少のリスク負担者は事業者となっています。天候不良などで事業者提案の販売電力量が未達となった場合、事業者は御市に対してどのような負担を受け入れるのでしょうか。そもそも天候不良リスクは事業者でリスクコントロールできませんが何故リスク負担者になるのでしょうか。</p> <p>②プレゼンテーションでは、企画提案書の内容をパワーポイントにまとめたものを用いたと思いますがよろしいでしょうか。</p> <p>③太陽光を設置する際、キュービクルの改修が必須となりますが、各施設のキュービクルに関しまして、メーカー以外が改修を行うと保証が切れるという契約もあるのですが、太陽光業者が改修を行っても問題はないでしょうか。</p> <p>質問年月日            ① 令和7年3月6日            ② 令和7年3月17日            ③ 令和7年3月18日</p>	<p>①天候不良による発電量の減少は原則事業者がリスクを負担することとしております。</p> <p>②差し支えございません。</p> <p>③キュービクルのメーカー保証は1年となっており、本事業の対象施設は保証対象期間外となっていることから、他の事業者が改修を行っても差し支えございません。</p> <p>回答年月日            ①～③ 令和7年3月18日</p>	