

令和6年度千歳市一般廃棄物最終処分場水質検査記録

排水処理場放流水質測定結果

採水場所	項目	単位	採水月日（6回/年）					
			4月17日	6月13日	8月6日	10月10日	12月10日	2月6日
第3排水処理場 放流水槽	PH		7.6	6.9	7.2	7.5	6.9	7.6
	BOD	mg/l	3.8	2.7	6.2	12.0	70.0	17.0
	浮遊物質	mg/l	4	24	17	8	28	5

※放流水は公共下水道へ放流