

優良工事の講評内容について

- 1 工事名：千歳駅西口広場整備工事
- 2 請負業者：協栄・緑建特定共同企業体
- 3 請負金額：当初 169,400,000 円、最終 199,562,000 円
- 4 工期：令和5年6月21日～令和6年3月29日
- 5 評定：合計評定点 81点

6 工事の講評

上記工事は、北海道建設部土木工事共通仕様書に定める施工管理において、同種同規模工事と比較して優秀であり、安全管理、品質管理等を総評し、優良工事であると認める。

(1) 安全対策について

店社パトロール、災害防止(工事安全)協議会の設置、新規入場者教育、危険予知(KY)活動が適切に実施されていた。また、VR等を用いて安全訓練を行うなど安全対策が徹底されていた。

(2) 品質関係について

品質のばらつきが少なく、適正に管理されていた。また、施工時におけるアスファルト混合物の温度管理などの品質管理が適正に実施されていた。

(3) 歩行者の安全確保について

歩行者の安全を確保するべく、歩行者の通り抜けが多い箇所に注意喚起看板やガードフェンスを設置するなど仮設物の設置が適切に実施されていた。

また、工事規制により歩行者動線が限られたが、自主的に未舗装部分を舗装し、歩行者及び車いす使用者の利便性向上に努めた。

以上