令 和 8 年 度　水 質 基 準 項 目 検 査 集 計 表

名称 ： 内別川【原水】　　水源の種類 ： 表流水　　給水地区 ： 市街地区

	検 査 項 目	参考値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個/ml以下	15	9	52	34	84	26							84	9	37
2	大腸菌	検出されないこと	2	7.8	22	240	79	13							240	2	61
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.002	－	－	0.002	－	－							0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.30	－	－	0.34	－	－							0.34	0.30	0.32
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.03	－	－	0.03	－	－							0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PHOA)	0.00005 mg/L 以下	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.02	－	－	0.02	－	－							0.02	0.02	0.02
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	6.8	－	－	6.6	－	－							6.8	6.6	6.7
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.003	－	－	0.003	－	－							0.003	0.003	0.003
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6							4.6	4.4	4.5
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	26.6	－	－	25.4	－	－							26.6	25.4	26.0
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	106	－	－	103	－	－							106	103	105
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量	3 mg/L 以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3							0.5	0.3	0.4
48	pH値	5.8～8.6	7.62	7.64	7.56	7.52	7.59	7.53							7.64	7.52	7.58
49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－							－	－	－
50	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭							－	－	－
51	色度	5度以下	<1	<1	1	<1	1	<1							1	<1	<1
52	濁度	2度以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4							0.6	0.4	0.5
	嫌気性芽胞菌［MPN/100mL］		4	5	4	7	4	1							7	1	4
	水温［℃］		8.1	9.4	13.1	10.3	10.2	10.2							13.1	8.1	10.2

令 和 8 年 度　水 質 基 準 項 目 検 査 集 計 表

名称 ： 千歳川【原水】　　水源の種類 ： 表流水　　給水地区 ： 市街地区

	検 査 項 目	参考値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個/ml以下	25	4	88	28	49	18							88	4	35
2	大腸菌	検出されないこと	4.0	<1.8	<1.8	13	17	7.8							17	<1.8	7
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.003	−	−	0.003	−	−							0.003	0.003	0.003
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.11	−	−	0.10	−	−							0.11	0.10	0.11
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.13	−	−	0.14	−	−							0.14	0.13	0.14
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.28	−	−	0.28	−	−							0.28	0.28	0.28
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4−ジオキサン	0.05 mg/L 以下	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PHOA)	0.00005 mg/L 以下	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03	−	−	0.04	−	−							0.04	0.03	0.04
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	15.2	−	−	14.9	−	−							15.2	14.9	15.1
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.003	−	−	0.005	−	−							0.005	0.003	0.004
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.1	12.9	13.1	13.2	12.2	12.0							13.2	12.0	12.8
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	53.5	−	−	51.7	−	−							53.5	51.7	52.6
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	120	−	−	130	−	−							130	120	125
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2−メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量	3 mg/L 以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6							0.6	0.5	0.6
48	pH値	5.8～8.6	7.84	7.88	7.93	7.87	7.95	7.93							7.95	7.84	7.90
49	味	異常でないこと	−	−	−	−	−	−							−	−	−
50	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭	植物性臭							−	−	−
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	1	1	1							1	<1	<1
52	濁度	2度以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5							0.7	0.5	0.6
	嫌気性芽胞菌［MPN/100mL］		2	2	1	1	1	0							2	0	1
	水温［℃］		7.4	9.0	14.0	17.1	18.2	17.4							18.2	7.4	13.9

令 和 8 年 度　水 質 基 準 項 目 検 査 集 計 表

名称 ： シリセツナイ川【原水】　水源の種類 ： 伏流水　給水地区 ： 支笏湖温泉地区

	検 査 項 目	参考値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8							<1.8	<1.8	<1.8
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001	−	−	0.001	−	−							0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.26	−	−	0.21	−	−							0.26	0.21	0.24
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PHOA)	0.00005 mg/L 以下	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	−	−	−	−	−	−							−	−	−
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	4.4	−	−	4.3	−	−							4.4	4.3	4.4
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2							4.2	4.0	4.0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	46.8	−	−	44.8	−	−							46.8	44.8	45.8
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	66	−	−	76	−	−							76	66	71
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量	3 mg/L 以下	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2							0.3	<0.2	<0.2
48	pH値	5.8～8.6	8.15	8.09	8.11	8.10	8.14	8.09							8.15	8.09	8.11
49	味	異常でないこと	−	−	−	−	−	−							−	−	−
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							−	−	−
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌 [MPN/100mL]		0	0	0	0	0	0							0	0	0
	水温 [℃]		7.9	7.9	9.8	7.9	8.1	8.5							9.8	7.9	8.4

令 和 8 年 度　水 質 基 準 項 目 検 査 集 計 表

名称 ： 深井戸【原水】　　水源の種類 ： 地下水　　給水地区 ： 支笏湖温泉地区

	検 査 項 目	参考値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8							<1.8	<1.8	<1.8
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.44	－	－	0.44	－	－							0.44	0.44	0.44
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.04	－	－	0.04	－	－							0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PHOA)	0.00005 mg/L 以下	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－							<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	－	－	－	－	－	－							－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01	－	－	0.01	－	－							0.01	0.01	0.01
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	9.0	－	－	8.7	－	－							9.0	8.7	8.9
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.1	11.6	11.1	11.3	12.5	13.5							13.5	11.1	12.0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	51.4	－	－	47.9	－	－							51.4	47.9	49.7
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	99	－	－	103	－	－							103	99	101
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量	3 mg/L 以下	0.3	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2							0.3	<0.2	<0.2
48	pH値	5.8～8.6	7.38	7.39	7.36	7.42	7.37	7.36							7.42	7.36	7.38
49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－							－	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌 [MPN/100mL]		0	0	0	0	0	0							0	0	0
	水温 [℃]		10.1	9.2	11.2	9.8	9.9	10.9							11.2	9.2	10.2