

質疑応答書

次の業務に係る公募型プロポーザルについて質問があったので回答します。

業務名	千歳市立図書館分館整備業務	
質疑事項	回答事項	
<p>A. 下記参考図書（図面）を共有いただけますか。</p> <p>① 建物概要</p> <p>② 当該フロアの平面図</p> <p>③ 区画の平面詳細図及び断面図</p> <p>④ 避難経路がわかる図面</p> <p>⑤ 既存電気図（弱電図含む）一式 （区画分電盤の位置がわかる図面）</p> <p>⑥ 空調衛生設備図</p> <p>⑦ 消防設備図</p> <p>⑧ スプリンクラー図（あるようでしたら）</p> <p>B. 当該区画に割当てられる電気容量をご教示ください。</p> <p>C. 区画分電盤への幹線の引き直しが発生する場合はB工事でよろしいでしょうか。</p> <p>D. 内装制限は、仕上げ、下地共不燃でよろしいでしょうか。</p> <p>E. 防火シャッターのくぐり戸の位置をご教示ください。</p> <p>F. 既存の内装などの解体は不要で、スケルトンからの施工でしょうか。</p> <p>G. 工事中の仮囲いは、LGS+化粧ボード+引き違い扉1か所ですらよろしいでしょうか。</p> <p>H. スプリンクラーや自火報など、消防設備の移設が発生する場合、B工事での対応でよろしいでしょうか。</p> <p>I. B工事、C工事の工事区分表の共有をお願いします。</p>	<p>A</p> <p>①～⑧こちらで所有している範囲で提供いたします。</p> <p>なお、図面につきましては、今回の公募に係る資料として、施設所有者から特別にご提供いただいておりますので、本件関係者以外への提供はお控えいただくほか、不要となった段階で事業者の責任をもって適切な方法で処分願います。</p> <p>※図面は、施設の建築確認申請時点の内容であり、現状と一部異なる可能性があります。</p>	
	<p>B 図書館分館と隣接するこどもの遊び場の区画内の電気容量は400Aとなっております。</p>	
	<p>C お見込みのとおりですが、幹線の引き直し工事が必要となる場合は、その施工は施設所有者の指定事業者が行うこととなりますので、あらかじめ施設所有者と協議願います。</p>	
	<p>D お見込みのとおりです。</p>	
	<p>E Aの④を参照願います。</p>	
	<p>F 既存解体工事は不要で、工事着手時については、既存店舗に係る物品撤去後の現状有姿の状態となります。</p>	
<p>質問年月日 2026年3月27日</p>	<p>G お見込みのとおりでよろしいですが、仮囲いに、施設の告知等の表示をしてください。</p> <p>H スプリンクラーや自火報などの消防設備の移設・増設工事が必要となる場合は、その施工は施設所有者の</p>	

指定事業者が行うこととなりますので、あらかじめ施設所有者と協議願います。

I ~~ご用意でき次第、~~参加表明書の提出があった方に提供いたします。

回答年月日 令和8年3月31日
令和8年4月7日修正