

質疑回答書

工事名	(4) (浄化センター機械設備更新工事その2)	
	質疑事項	回答事項
	<p>① 本工事の工事説明書及び設計書には、次亜塩素酸ソーダ貯留タンク基礎に関する記載や数量計上がありませんが、基礎ボルトを含み既設基礎流用でしょうか。</p>	<p>① 基礎ボルトは新設、基礎は既設基礎を流用することとしております。</p>
<p>② 防液堤内の耐薬品塗装の計上がありますが、既設耐薬品塗装のケレン除去は本工事に含んでいますでしょうか。</p> <p>質問年月日 令和4年9月7日</p>	<p>② 既設塗膜の除去に係る費用は、内訳書(6)複合工費における「耐薬品塗装」に含んでおります。</p>	