

23 年度水道水中の放射性物質の測定結果

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成 23 年 4 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
平成 23 年 5 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
平成 23 年 6 月 8 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 23 年 7 月 8 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 23 年 8 月 5 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 23 年 9 月 8 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 23 年 10 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 23 年 11 月 11 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 23 年 12 月 9 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 1 月 6 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 2 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 3 月 8 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値		300	200
食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な規制値		100	—

単位：Bq（ベクレル）／kg

※「不検出」は測定値が1Bq/kg以下であることを示します。

（平成24年1月分から。平成23年12月9日分までは10Bq/kg以下。）

平成 24 年度 水道水中の放射性物質の測定結果について

千歳市では、福島第一原子力発電所において放射性物質漏洩事故が発生したことを受け、水道水の安全性を確認するため放射性物質の測定を実施しています。この結果、これまでのところ放射性物質は検出されておらず問題ありませんので、千歳市の水道水は安心してご利用いただけます。

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成 25 年 3 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 25 年 2 月 8 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 25 年 1 月 8 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 12 月 6 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 11 月 6 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 10 月 5 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 9 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 8 月 6 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 7 月 6 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 6 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 5 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 24 年 4 月 6 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
食品衛生法に基づく飲料水の基準値 (平成 24 年 4 月 1 日施行)		—	10

単位：Bq (ベクレル) /k g

※「不検出」は測定値が 1 Bq/k g 以下であることを示します。

(平成 24 年 1 月分から。平成 23 年 12 月 9 日分までは 1 0 Bq/k g 以下。)

今後、国や北海道が測定している放射性物質濃度の変化を注視していくとともに、必要に応じて実施した放射性物質の測定結果について、随時公表してまいります。

平成25年度 水道水中の放射性物質の測定結果について

千歳市では、福島第一原子力発電所において放射性物質漏洩事故が発生したことを受け、水道水の安全性を確認するため放射性物質の測定を実施しています。この結果、これまでのところ放射性物質は検出されておらず問題はありませので、千歳市の水道水は安心してご利用いただけます。

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成26年 3月 6日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成26年 2月 5日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成26年 1月 6日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 12月 5日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 11月 5日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 10月 3日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 9月 5日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 8月 7日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 7月 8日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 6月10日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 5月 8日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成25年 4月 9日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
食品衛生法に基づく飲料水の基準値 (平成24年4月1日施行)		-	10

単位：Bq (ベクレル) / kg

※「不検出」は測定値が1Bq/kg以下であることを示します。

平成 26 年度 水道水中の放射性物質の測定結果について

千歳市では、福島第一原子力発電所において放射性物質漏洩事故が発生したことを受け、放射性物質の測定を実施しています。この結果、これまでのところ放射性物質は検出されていません。

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成 27 年 3 月 4 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 27 年 2 月 3 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 27 年 1 月 3 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 12 月 2 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 11 月 4 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 10 月 2 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 9 月 2 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 8 月 5 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 7 月 1 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 6 月 3 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 5 月 1 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
平成 26 年 4 月 3 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
食品衛生法に基づく飲料水の基準値 (平成 2 4 年 4 月 1 日施行)		—	10

単位 : B q (ベクレル) / k g

※「不検出」は測定値が 1 B q / k g 以下であることを示します。

平成 27 年度 水道水中の放射性物質の測定結果について

千歳市では、福島第一原子力発電所において放射性物質漏洩事故が発生したことを受け、水道水の安全性を確認するため放射性物質の測定を実施しています。この結果、これまで放射性物質は検出していません。

○平成 28 年度以降の放射性物質の測定について

これまでの水道水中の放射性物質の分析結果や環境省における常時監視により、水環境中の放射性物質による汚染状況の把握ができることから、平成 27 年度をもって「水道水の放射性物質の測定」を当面休止することとします。

なお、今後の状況変化等により、水道水が放射性物質による汚染のおそれがある場合等には、放射性物質測定の再開について検討します。

引き続き、国の常時監視結果を注視し、適切な対応に努めますのでご理解をお願いします。

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成 28 年 1 月 7 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
	臨空工業団地配水池 浄水	不検出	不検出
平成 27 年 10 月 1 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
	臨空工業団地配水池 浄水	不検出	不検出
平成 27 年 7 月 2 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
	臨空工業団地配水池 浄水	不検出	不検出
平成 27 年 4 月 2 日	蘭越浄水場 浄水	不検出	不検出
	上長都配水池 浄水	不検出	不検出
	臨空工業団地配水池 浄水	不検出	不検出
食品衛生法に基づく飲料水の基準値 (平成 24 年 4 月 1 日施行)		-	10

単位：Bq (ベクレル) / kg

※「不検出」は測定値が 1 Bq / kg 以下であることを示します。