

優良工事の講評内容について

- 1 工 事 名 : 東丘泉郷線防雪柵設置工事
- 2 請 負 業 者 : 中和建設株式会社
- 3 請 負 金 額 : 当初 40,150,000 円、最終 44,495,000 円
- 4 工 期 : 令和5年6月5日～令和5年11月30日
- 5 評 定 : 合計評定点 80 点

6 工事の講評

上記工事は、北海道建設部土木工事共通仕様書に定める施工管理において、同種同規模工事と比較して優秀であり、品質管理、工程管理等を総評し、優良工事であると認める。

(1) 品質管理について

現場施工において、品質が仕様を全て満足するほか、仕上げがきめ細かく、全体的に美観に優れていた。

また、工事記録写真においては、施工状況のほか、不可視部分の整理も確実であり、適格な書類整理が行われていた。

(2) 工程管理について

工事発注後に、電柱の移設を行う必要があることが急遽判明したほか、4週8休で工事を施工する予定だったため、工期内に工事が終わらない可能性があった。しかし、受注者が施工承諾により、基礎コンクリートの施工を現場打設ではなく、プレキャストへ変更し、工期短縮を行ったため、余裕を持って工期内に工事を完了することができた。

以上