

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 東千歳送水ポンプ場外1機械設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市泉郷1145番地の10、千歳市支笏湖畔番外地		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	東千歳送水ポンプ場 送水ポンプ更新・・・1台 形式：片吸込多段渦巻ポンプ（FW付 GD2=2.0kg・m ² ）能力：0.573m ³ /min×110m×Φ80/65m 電源：18.5kw×200V×50Hz×3Φ 支笏湖簡易水道 揚水管更新・・・2.75m×8本 既設管：配管用炭素鉄鋼管 80A 新設管：ナイロンコーティング鋼管 80A		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月30日	契 約 金 額	10,714,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月30日	工 期（完成）	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社日星電機		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市東区 北6条東4丁目1番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月22日	変 更 金 額	3,157,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	13,871,000円
変 更 内 容	東千歳送水ポンプ場No.2吐出弁について、ギヤ部分の老朽化により開閉時の電流値が上昇しサーマルリレーがトリップすることから、当該バルブを更新する。		
変 更 理 由	東千歳送水ポンプ場No.2吐出弁について、ギヤ部分の老朽化により開閉時の電流値が上昇しサーマルリレーがトリップすることから、当該バルブを更新する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。