

## 質疑回答書

工事名	(6)美々地区外下水道管渠整備事業	
質疑事項	回答事項	
① (1工区・3工区・4工区・6工区・7工区・9工区・10工区・11工区) たて込み簡易土留材の賃料日数をご教示願います。	① たて込み簡易土留材の賃料日数は、全体で795日を計上しております。 賃料日数につきましては、想定日進量を1日当たり6mと設定し算出しており、各工区の日数は、1工区は1班体制で50日、3工区から11工区は、2班体制で、それぞれ、75日(3工区)、154日(4工区)、154日(6工区)、130日(7工区)、87日(9工区)、87日(10工区)、58日(11工区)としております。	
② (6工区・試掘) 4週8休(交代制)となっておりますが、このまま積算してよろしいでしょうか。	② 週休2日補正の4週8休(交替制)について、予定価格の算出に際し特段の補正はしておりませんので、このまま積算願います。	
③ (全工区共通) 3月単価で積算していると考えてよろしいでしょうか。	③ 本事業の予定価格は、お見込のとおり、3月単価で積算しております。	
④ (3工区) 鋼矢板Ⅲ型の賃料日数をご教示願います。	④ 鋼矢板Ⅲ型は、3工区での実施が想定される推進工の立坑に使用することとして計上しており、賃料日数としましては、発進側140日、到達側70日、合計210日を計上しております。	
⑤ (6)美々地区外下水道管渠実施設計委託におけるの最低制限価格の算出方法は、地質調査の最低制限価格と土木設計の最低制限価格をそれぞれ算出し、それらの金額を合わせた額と考えてよろしいでしょうか。	⑤ (6)美々地区外下水道管渠実施設計委託は、地質調査業務と実施設計業務を行う委託業務でありますことから、最低制限価格は、お見込のとおり、各業務費に対する最低制限価格を算出し合算した金額としております。	
⑥ 入札価格の積算内訳書の提出方法は、設計業務・監理業務・工事請負の3工事分を別々に作成して提出するかと考えてよろしいでしょうか。	⑥ 入札書とは別に依頼している入札価格の積算内訳書は、告示文「9 工事費内訳書の提出」のとおり、「工事請負」に係る内訳書の提出のみ必須としております。	
令和6年5月10日		