

質疑応答書

業務名	千歳市市有施設太陽光発電設備導入事業
質疑事項	回答事項
①公募資料別紙1_導入候補施設一覧の備考に「増築部分への設置とすること」とありますが、屋上に上がる動線が、天井収納式階段となり、重量物等の運搬が難しく、運用時における機器交換に支障が出るのが想定されることと、キュービクルからの距離が遠く電氣的に望ましくない（電圧降下のリスクが高くなる）為、キュービクル横の体育館屋上が望ましいと考えられますが、そのように設置する前提としてよいでしょうか。 質問年月日 令和7年 3月 12日	①導入候補となる全ての施設について仕様書に記載の事項を満たす場合に限り可とします。ただし、別紙2_太陽光発電設備設置可能性調査結果及び設置想定箇所において設置対象箇所で×となっている建物については対象外とします。 回答年月日 令和6年3月13日