

令和 7 年度千歳市一般廃棄物最終処分場水質検査記録

排水処理場放流水質測定結果

採水場所	項 目	単位	採水月日（6回/年）					
			4月30日					
第3排水処理場 放流水槽	P H		7.1					
	B O D	mg/l	15					
	浮遊物質	mg/l	21					

※放流水は公共下水道へ放流